

Rekvirent: Client:	01148 Nilan A/S
Er gennemgået i henhold til rapport nr.: Is inspected regarding to report No:	20250511/15
Bruun Internt Nummer: Bruun internal No.:	Sag NR. 2024.01148.0001 , Emnet ID.NR. 90000346384
Dato for inspektion Date of inspection:	11-05-2025
Inspektionssted: Inspection site:	Nilan A/S, Nilanvej 2, 8722 Hedensted
Serienummer: Serial No.:	A2
Fremstillings år: Year of manufacturing:	2025
Beholder type: Type:	Modul A2 enhed Se liste på certifikat
Fabrikat: Manufacturer:	Nilan
Gyldig for fremstilling af trykbærende anlæg indtil: Valid for manufacturing of pressurized equipment until:	09-04-2026

Kontrollen er foretaget på basis af reglerne i modul C2 i EU-direktiv nr. 2014/68/EU.

The control is carried out on basis the regulations for module C2 in No. 2014/68/EU.

Det trykbærende udstyr er mærket med CE 2870.

The pressurized equipment is marked with CE 2870.



Jens Bruun

Underskrift / Signature:

Inspektionen udført af:

The Inspection is performed by:

11-05-2025

Udstedelsesdato:

Date of issue:

Tegningsnummer: Drawing No.:	Se bilag
Standard / fremstillingsnorm: Standard /Manufacturing norm:	EN 378
Kategori/Kontrolklasse: Category/Control Class:	Kategori II
Fremstillingsmodul: Module:	Modul A2
	Kammer 1/x/ Chamber1/x/
Den mængde der kan produceres af kedel./kompressor/eller andet: (Kg/h) Need valve amount All. :(Kg/h)	IR
Sikkerhedsventilens nødvendige afblæsningsmængde: Valve amount All.:	IR
Tilladt tryk: PS (Bar) Allowable pressure: PS (Bar)	25/22,6
Prøvningstryk: PT (Bar) Test pressure: PT (Bar)	28/24,9
Tilladt temp.: TS (°C) All Temp.: TS (°C)	-10/+150 c
Medie/Fluida gruppe: Media/Fluida group:	Gruppe 2
Volume (l): Volume (l):	6